

仕様書

- 1 件 名 愛媛県立今治西高等学校高圧受電設備修繕業務
- 2 履行場所 愛媛県立今治西高等学校
- 3 仕 様
 - (1) 本業務は、耐用年数を過ぎて更新が必要となった、高圧受電設備の高圧気中開閉器及び高圧ケーブル等を更新し修繕するものである。
 - (2) 修繕の内訳、機器等の構成及び業務の範囲等は、以下の「修繕内訳書」、並びに別紙「需要設備見取図」及び「単線結線図」のとおりとする。
 - (3) 高圧気中開閉器取替に伴う四国電力作業費及び四国電気保安協会によるリレー試験費用を契約金額に含むものとする。
- 4 付 記
 - (1) 停電を行う場合は、原則として平日昼間に行うこととし、事前に発注者と日程その他必要事項を協議することとする。
 - (2) 履行完了通知の際に、作業前・作業中・作業後の写真を添付することとする。
 - (3) その他、疑義が生じたときは、発注者と受注者で協議の上決定することとする。

修繕内訳書

名称	規格・仕様	数量
高圧気中開閉器	方向性 200A VTLA 内蔵	1 台
操作紐	7mm 緑	10m
操作紐	7mm 赤	10m
高圧ケーブル	CVT38sq	115m
高圧端末処理材	屋内用	1 組
高圧端末処理材	屋外用	1 組
電工費		1 式
雑材・消耗品		1 式
高所作業車	17m	1 日
諸経費		1 式